

## 1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO.

RECINTO EMISOR	RECINTO RECEPTOR	AISLAMIENTO R' <sub>w</sub> (dBA)	Incertidumbre de ensayo	Exigido NORMA NBE CA 88
Salón nº 1 – 1º A	Salón nº 1 – 2º A	<b>56.4 dBA</b>	1.3 dBA	≥ 45 dBA

## 2. COMENTARIOS.

Como puede observarse en los resultados del informe IN 149/01/AER, resumidos en el presente anexo, los aislamientos acústicos de los forjados ensayados se encuentran muy por encima de los aislamientos mínimos que se indican en la NBE CA 88 para separaciones entre distintos usuarios, por lo cual se puede decir que se cumplen las exigencias acústicas de la Norma Básica de Edificación.