

1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO.

RECINTO EMISOR	RECINTO RECEPTOR	RUIDO IMPACTO L_n (dBA)	Incertidumbre de ensayo	Exigido NORMA NBE CA 88
Salón nº 1 – 2º A	Salón nº 1 – 1º D	60.1 dBA	2 dBA	≤ 80 dBA

2. COMENTARIOS.

Como puede observarse en los resultados del informe IN 150/01/IMP, resumidos en el presente anexo, el nivel de ruido de impacto obtenido para el forjado ensayado se encuentra muy por debajo del valor máximo que se indica en la NBE CA 88 para separaciones entre distintos usuarios, por lo cual se puede decir que se cumplen las exigencias acústicas de la Norma Básica de Edificación.